

Общество с ограниченной ответственностью

«Компания Мерсея»

410040, г. Саратов, пр. 50 лет Октября, 110А, корпус 8, оф. 806. Тел/факс: (8452) 577-358.

www.merseya.n4.biz e-mail: merseya@bk.ru

Прайс-лист на продукцию компании «Этернис»

Действителен с 1 августа 2011 г.

Наименование	Краткая характеристика	Цена с НДС за 1 шт., руб.			
		1	2	3	Предусмотрены скидки
		1...50	51...100	>100	
Оборудование для проводных систем пожаротушения Модули пожаротушения серии «Гарант-12КД»					
МПП «Гарант-12КД»	Высота расположения: 2...9 м. Защищаемая площадь: до 84 м ² . Ток срабатывания: 100 мА.	5998	5908	5819	Предусмотрены скидки
Модули порошкового пожаротушения серии «Гарант» (исполнение 1)					
МПП «Гарант-5»	Высота расположения: 2,5...5 м. Защищаемая площадь: до 27 м ² . Ток срабатывания: 100 мА.	2630	2578	2528	Предусмотрены скидки
МПП «Гарант-7»	Высота расположения: 4...8 м. Защищаемая площадь: до 30 м ² . Ток срабатывания: 100 мА.	2782	2727	2674	Предусмотрены скидки
МПП «Гарант-12»	Высота расположения: до 12 м. Защищаемая площадь: до 53 м ² . Ток срабатывания: 100 мА.	4942	4845	4750	Предусмотрены скидки
Модули порошкового пожаротушения серии «Гарант» с контролем цепей (исполнение 2)					
МПП «Гарант-5» (кц)	Используется только с ППКПУ «УУРС-ЦП (бп)» версии ПО №2. Контроль каждого МПП на обрыв и КЗ при их параллельном подключении.	2782	2727	2674	Предусмотрены скидки
МПП «Гарант-7» (кц)	Используется только с ППКПУ «УУРС-ЦП (бп)» версии ПО №2. Контроль каждого МПП на обрыв и КЗ при их параллельном подключении.	2999	2958	2900	Предусмотрены скидки
МПП «Гарант-12» (кц)	Используется только с ППКПУ «УУРС-ЦП (бп)» версии ПО №2. Контроль каждого МПП на обрыв и КЗ при их параллельном подключении.	4990	4907	4812	Предусмотрены скидки

Порошковый модуль специального назначения «Гарант-D»					
МПП «Гарант-D»	Порошковый модуль специального назначения. Область применения – пожары класса D (легкие металлы, щелочные металлы, металлоорганические соединения, гидриды металлов).	9292	8924	8555	Предусмотрены скидки
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВОДНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ ТРВ МОДУЛИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДОЙ СЕРИИ «ТРВ-ГАРАНТ»					
«ТРВ-Гарант» (40)	Высота расположения: 8±0,5 м. Защищаемая площадь: 19,6 м ² .	21730	21409	21072	Предусмотрены скидки
«ТРВ-Гарант» (60)	Высота расположения: 6±0,5 м. Защищаемая площадь: 19,6 м ² .	21465	21148	20836	Предусмотрены скидки
«ТРВ-Гарант» (85)	Высота расположения: 4±0,5 м. Защищаемая площадь: 19,6 м ² .	21237	20918	20604	Предусмотрены скидки
МУПТВ «ТРВ-Гарант-30»	Высота расположения: 4±0,5 м. Защищаемая площадь: 40 м ² .	35998	35458	34926	Предусмотрены скидки
БЕСПРОВОДНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ, СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ «ГАРАНТ-Р»					
АУП «Гарант-Р5»	Высота расположения 2,5...5 м. Автономный запуск при температуре в зоне расположения МПП 76 °С и по внешней команде при температуре выше 64 °С. Передача (приём) сигналов управления АУП «Гарант-Р». Комплект: МПП «Гарант-5», блок «БОС», кронштейн.	6254	6131	6011	Предусмотрены скидки
АУП «Гарант-Р7»	Высота расположения 4...8 м. Автономный запуск при температуре в зоне расположения МПП 76 °С и по внешней команде при температуре выше 64 °С. Передача (приём) сигналов управления АУП «Гарант-Р». Комплект: МПП «Гарант-7», блок «БОС», кронштейн.	6326	6201	6079	Предусмотрены скидки
АУП «Гарант-Р12»	Высота расположения 8...12 м. Автономный запуск при температуре в зоне расположения МПП 76 °С и по внешней команде при температуре выше 64 °С. Передача (приём) сигналов управления АУП «Гарант-Р». Комплект: МПП «Гарант-12», блок «БОС», кронштейн.	8432	8267	8105	Предусмотрены скидки
БЕСПРОВОДНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ СЕРИИ «ТРВ-ГАРАНТ-Р»					
АУП «ТРВ-Гарант-Р» (40)	Высота расположения: 8±0,5 м. Защищаемая площадь: 19,6 м ² . Автоматическое обнаружение пожара и групповой запуск модулей «ТРВ-Гарант». Возможность ручного пуска при температуре свыше 64 °С. Комплект: модуль «ТРВ-Гарант» (40), блок «БОС», кронштейн.	23800	23559	23211	Предусмотрены скидки

АУП «ТРВ-Гарант-Р» (60)	Высота расположения: 6±0,5 м. Защищаемая площадь: 19,6 м ² . Автоматическое обнаружение пожара и групповой запуск модулей «ТРВ-Гарант». Возможность ручного пуска при температуре свыше 64 °С. Комплект: модуль «ТРВ-Гарант» (60), блок «БОС», кронштейн.	23653	23416	23181	Предусмотрены скидки
АУП «ТРВ-Гарант-Р» (85)	Высота расположения: 4±0,5 м. Защищаемая площадь: 19,6 м ² . Автоматическое обнаружение пожара и групповой запуск модулей «ТРВ-Гарант». Возможность ручного пуска при температуре свыше 64 °С. Комплект: модуль «ТРВ-Гарант» (85), блок «БОС», кронштейн.	23500	23148	22800	Предусмотрены скидки

**ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БЕСПРОВОДНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
СЕРИЙ «ГАРАНТ-Р» И «ТРВ-ГАРАНТ-Р»**

Наименование	Краткая характеристика	1	2	3	Предусмотрены скидки
		1...10	11...50	>50	
Блок «БОС» АУП	Блок обработки сигналов. Крепится к каждому модулю пожаротушения. Обеспечивает контроль температур в зоне расположе-ния МПП, выдачу пускового импульса, передачу (прием) сигналов управления АУП «Гарант-Р».	3900	3842	3784	Предусмотрены скидки
Блок «БУР»	Блок управляющих реле. Приём и отображе-ние сигналов АУП "Гарант-Р". Передача извещений на ПЦН. Управление инженерным и техно-логическим оборудованием. Функция ручного пуска и отмена автоматического пуска.	7139	6844	6490	Предусмотрены скидки
Блок «РС-М»	Контроллер состояния БОС (до 29 блоков) и ретранслятор сигналов для других компонен-тов установки, находящихся вне зоны радио-видимости.	6549	6254	5959	Предусмотрены скидки
Блок «РС-К»	Координатор сети. Является диспетчером для ретрансляторов "РС-М" и блоков управляющих реле "БУР".	6810			Предусмотрены скидки
Контрольная панель «КП»	Отображение и выдача на экран состояния всех устройств, входящих в установку "Гарант-Р" и сохранение информации в памяти (создания архива) о состоянии устройств и пожарной авто-матике. Программирование IP-адресов системы. Построение пожарной сигнализации с адресно-аналоговым использованием беспроводных ПИ.	8142			Предусмотрены скидки
Брелок «БД»	Брелок диагностики. Проверка работоспособ-ности и программирование адресов (до 3800 адресов) оборудования АУП «Гарант-Р».	4425			Предусмотрены скидки

**ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ МПП «ГАРАНТ» , АУП «ГАРАНТ-Р»
и «ТРВ-Гарант» С ОБОРУДОВАНИЕМ**

Наименование	Краткая характеристика	1	2	3	Предусмотрены скидки
		1...50	51...100	>100	
Блок «БОС» АУП (вз)	Блок обработки сигналов взрывозащищённый. Крепится к каждому модулю пожаротушения. Обеспечивает контроль температур в зоне распо-ложе-ния МПП, выдачу пускового импульса, передачу (прием) сигналов управления АУП «Гарант-Р» маркировка по взрывозащите 1ExibIBT4	10850	10687	10527	Предусмотрены скидки

МПП «Гарант-5» (вз)	Маркировка по взрывозащите 2ExsdIIIBT3 X.	4995	4921	4824	Предусмотрены скидки
МПП «Гарант-7» (вз)	Маркировка по взрывозащите 2ExsdIIIBT3 X.	5290	5186	5084	Предусмотрены скидки
МПП «Гарант-12» (вз)	Маркировка по взрывозащите 2ExsdIIIBT3 X.	7673	7522	7375	Предусмотрены скидки
«ТРВ-Гарант»(вз) (40,60,85)	Модуль пожаротушения тонкораспыленной водой «ТРВ-Гарант» во взрывозащищенном исполнении со степенью взрывозащиты 1ExsdiaIIBT3X/ PExsdiaIX	35994	35454	34922	Предусмотрены скидки
АУП «Гарант-Р5» (вз)	Высота расположения 2,5...5 м. Автономный запуск при температуре в зоне расположения МПП не более 76 °С и по внешней команде при температуре не более 64 °С. Передача (приём) сигналов управления АУП «Гарант-Р». Маркировка по взрывозащите 1ExibIIBT4 X, 2ExsdIIIBT3 X. Комплект: МПП «Гарант-5» (вз), блок «БОС» (вз), кронштейн.	15163	14396	13924	Предусмотрены скидки
АУП «Гарант-Р7» (вз)	Высота расположения 4...8 м. Автономный запуск при температуре в зоне расположения МПП не более 76 °С и по внешней команде при температуре не более 64 °С. Передача (приём) сигналов управления АУП «Гарант-Р». Маркировка по взрывозащите 1ExibIIBT4 X, 2ExsdIIIBT3 X. Комплект: МПП «Гарант-7» (вз), блок «БОС» (вз), кронштейн.	15340	14573	14101	Предусмотрены скидки
АУП «Гарант-Р12» (вз)	Высота расположения 8...12 м. Автономный запуск при температуре в зоне расположения МПП не более 76 °С и по внешней команде при температуре не более 64 °С. Передача (приём) сигналов управления АУП «Гарант-Р». Маркировка по взрывозащите 1ExibIIBT4 X, 2ExsdIIIBT3 X. Комплект: МПП «Гарант-12» (вз), блок «БОС» (вз), кронштейн.	17700	16815	16284	Предусмотрены скидки
Блок «РС-М» (вз)	Ретранслятор сигналов. Максимальная дальность передачи сигналов по ДПЛС – 800 м. Маркировка по взрывозащите 1ExibIIBT4 X.	8897			Предусмотрены скидки
Брелок «БД» (вз)	Брелок диагностики. Проверка работоспособности и программирование адресов (до 3800 адресов) оборудования АУП «Гарант-Р». Маркировка по взрывозащите 1ExibIIBT4 X.	5753			Предусмотрены скидки
Блок «БУР» (вз)	Блок управляющих реле. Приём и отображение сигналов АУП "Гарант-Р". Передача извещений на ПЦН. Управление инженерным и технологическим оборудованием. Функция ручного пуска и отмена автоматического пуска. Маркировка по взрывозащите: 1ExibIIBT4.	10996	10831	10669	Предусмотрены скидки

Блок «РС-К» (вз)	Ретранслятор сигналов. Функции координатора сети АУП "Гарант-Р" Маркировка по взрывозащите: 1ExibII BT4.	9365	Предусмотрены скидки
Блок «КП» (вз)	Отображение и выдача на экран состояния всех устройств, входящих в установку "Гарант-Р" и сохранение информации в памяти (создание архива) о состоянии устройств и пожарной обстановке. Программирование IP-адресов системы. Построение пожарной сигнализации с адресно-аналоговым использованием беспроводных ПИ. Маркировка по взрывозащите: 1ExibII BT4.	11998	Предусмотрены скидки

ПРИБОРЫ ПРИЁМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ И УПРАВЛЕНИЯ

Наименование	Краткая характеристика	1	2	3	Предусмотрены скидки
		1..3	4..9	>10	
ППКПУ «УУРС-ЦП(бп)» версия ПО № 1	4 зоны тушения, пусковой ток – до 3 А (на каж- дую зону), встроенный блок питания, управле- ние технологическим оборудованием.	10402	10198	9988	Предусмотрены скидки
ППКПУ «УУРС-ЦП(бп)» версия ПО № 2	Для использования с МПП серии "Гарант" с контролем цепей (дополнительно к версии ПО №1 обеспечивается контроль каждого МПП серии "Гарант" на обрыв.				